

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» ноября 2023 г., 76230061000208578301

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ярославской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«01» декабря 2023 г., № 2311/002-76/237/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, ул Стоялая, Дом 30, 84855222112, e-mail:
ond_rybinsk@76.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

1. Профилактический визит проведен: « 01 » декабря 2023 г., учетный номер 76230061000208578301.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. старший инспектор отделения надзора в области ГОиЗНТ от ЧС ОНДиПР по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ярославской области (государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору) Михайлов Денис Юрьевич, e-mail: ond_rybinsk@76.mch.gov.ru, телефон: +74855222112

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Ярославская, р-н Рыбинский, г Рыбинск, ул Инженерная, Дом 21

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЫБИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1", адрес юридического лица: 152916, ОБЛАСТЬ ЯРОСЛАВСКАЯ, РЫБИНСКИЙ, РЫБИНСК, ИНЖЕНЕРНАЯ УЛИЦА, 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Система пожарной сигнализации не обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в систему инженерно - технического обеспечения здания. Для зданий, оборудованных автоматической установкой пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы вентиляции кондиционирования воздуха. ч.3 ст.4; ст.6; ст.83, ст.103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 7.1.3 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

2. Звуковые сигналы системы оповещения управления и эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в следующих помещениях здания, именно: 1) подвальный этаж: столовая №1, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 69 дБА; 2) подвальный этаж: столовая №2, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 69 дБА; 3) 1 этаж: поварское дело, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 69 дБА; 4) 1 этаж: холл, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 69 дБА; 5) 1 этаж: актовый зал, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 69 дБА; 6) 2 этаж: класс 1а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 7) 2 этаж: класс 2а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 8) 2 этаж: класс 4а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 9) 2 этаж: кабинет биологии и географии, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 68 дБА; 10) 2 этаж: класс 8а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 11) 2 этаж: класс 9а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 12) 2 этаж: класс 6а, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 70 дБА; 13) 2 этаж: библиотека, минимальный уровень звукового сигнала (уровень звука) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на расстоянии 3 м от оповещателя составляет: 68 дБА; ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.12., СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 4.1.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 3, Раздел: , Глава: 19, Статья: 84, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

3. Звуковые сигналы системы оповещения управления и эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15дБА выше допустимого уровня звука уровня звука постоянного шума в помещении (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя в следующих помещениях здания, именно: 1) 1 этаж: каб. Рабочего по обслуживанию здания, уровень звука постоянного шума составляет: 40 дБА; 2) 2 этаж: коридор, уровень звука постоянного шума составляет: 50 дБА; 3) 2 этаж: класс 2б, уровень звука постоянного шума составляет: 40 дБА; 4) 2 этаж: кабинет №37, уровень звука постоянного шума составляет: 40 дБА. ч.4 ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.12., СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. 4.2.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 3, Раздел: , Глава: 19, Статья: 84, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

4. Помещение склада у спальни №16 на 3 этаже не оснащено системой автоматической пожарной сигнализации. Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" п.3, приложение №3 п.5.2;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 3. Постановление Правительства РФ 1464 от 01.09.2021 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

Нарушенное обязательное требование:

3. Объекты защиты оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 1; критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 2; критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 3; критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению N 4.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из помещения поварского дела). Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из помещения актового зала). Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

7. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из помещения столярной мастерской). Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

8. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (из помещения пище блока). Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 26;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 26. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

9. Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее двух высот от электросветильников в классах 7б, ба на 2 этаже. ч.6 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.6.36 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 6, Раздел: , Глава: 19, Статья: 83, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

10. Расстановка дымовых пожарных извещателей выполнена с превышением радиуса зоны контроля (превышено допустимое расстояние между извещателями) в коридоре перехода на 1 этаже. ч.6 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 6.6.16 свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть: 6, Раздел: , Глава: 19, Статья: 83, Пункт: . Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

11. Допущено проведение изменений, связанных с устройством систем противопожарной защиты, без внесения в действующую проектную документацию по пожарной безопасности. Постановление Правительства РФ №1479 от 16.03.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 16, п/п «о»;

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт: 16, Подпункт: о. Постановление Правительства РФ 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

старший инспектор отделения надзора в области ГОиЗНТ от ЧС
ОНДиПР по г.Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ярославской
области (государственный инспектор города Рыбинска,
Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по
пожарному надзору) Михайлов Денис Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 288BD721C0B00E667960ED1289D79616
Владелец: Михайлов Денис Юрьевич
Действителен с 29.09.2022 по 23.12.2023

подпись

старший инспектор отделения надзора в области ГОиЗНТ от ЧС ОНДиПР по г.Рыбинску, Рыбинскому и
Пошехонскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ярославской области (государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и
Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору) Михайлов Денис Юрьевич, e-mail:
ond_gybinsk@76.mch.gov.ru, телефон: +74855222112

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, иного лица, ознакомленного с предписанием)

«15» часов «30» минут «1» декабря 2022 г.

(Handwritten signature)



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты,
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных
дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



1. Профилактический визит инспектора в объект
2. Профи...
3. Профи...
4. Профи...
5. Контролируемое лицо...
6. В случае несогласия...
7. В случае несогласия...
8. В случае несогласия...
9. В случае несогласия...
10. В случае несогласия...
11. В случае несогласия...
12. В случае несогласия...
13. В случае несогласия...
14. В случае несогласия...
15. В случае несогласия...
16. В случае несогласия...
17. В случае несогласия...
18. В случае несогласия...
19. В случае несогласия...
20. В случае несогласия...